

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского 124а, т.55-15-40 ф. E-mail: und05dag@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Южно-  
Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

ПСЧ-30, с. Кочубей, Тарумовский район, 368880 Телефон: 8 (261) 3-69-12  
Факс 8 (261) 3-69-12. 7ondipr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0043

по делу об административном правонарушении

« 5 » 06 2017г.

(дата рассмотрения дела)

РД, Тарумовский район,  
с. Кочубей, ПСЧ-30

(место рассмотрения дела)

Я, Старший инспектор Магомедов Магомед Сунгурович

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление.)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № \_\_\_\_\_ от  
\_\_\_\_\_ установил, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество Карташова Ольга Ивановна
2. Дата и место рождения 14.02.1964 г. с. Таловка
3. Гражданство РФ
4. Адрес места жительства, тел. с. Раздолье, ул. Колосянка 50
5. Фактический адрес проживания), тел.: с. Раздолье, ул. Колосянка 50
6. Место работы (учебы) Муниципальное казенное образовательное учреждение «Раздольевская средняя общеобразовательная школа»
7. Занимаемая должность Директор
8. Заработная плата (иной заработок) 18 000
9. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 82 09 676200 от 10.07.2009 г. выдан Тарумовским РОВД  
название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

10. ИНН 053101419170

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда. Со слов нет  
установил нарушение/невыполнение: требований законодательства пожарной безопасности,

а именно: 30.05 2017 г. в 10 час. 00 мин при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности в помещениях и на территории Муниципальное казенное образовательное учреждение «Раздольевская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Школьная 17 выявлены нарушения:

--Водоем, не обеспечен площадками с твердыми покрытиями размерами не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года. (п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники противопожарного водоснабжения);

-Не обеспечивается наличие во всех помещениях табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (п. 6 постановления правительства РФ № 390 от 25.05.2012 г «О противопожарном режиме»)

-Приемно-контрольные приборы и приборы управления, не защищены от несанкционированного доступа (п.13.14.5 СП 5.13130.2009)

-У пожарного водоема, а также по направлению движения к нему, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточников. п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения

-Не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390)

-В течении отопительного сезона не обеспечено проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

п. 82 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390) т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.4.4 КоАП РФ, ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

*Чистосердечное раскаяние виновного*

#### ПОСТАНОВИЛ:

Признать

Карташова Ольга Ивановна

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

**виновным** в совершении административного правонарушения, ответственность за которое Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ему наказание в виде

**6 000 (шесть тысяч) рублей**

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего настоящее постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа или информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах до « » 2017 г., материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Также « » 2017 г в 15 ч. 00 мин., Вам необходимо прибыть по адресу: Тарумовский район, с. Кочубей, ОНД и ПР № 7 по г. Южно-

Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам. здание пожарно-спасательной части № 30 для составления в отношении Вас протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Инспектор ОНД и ПР №7 Джамалдинов А.М.

должность, инициалы и фамилия



подпись

Копию постановления получил(а)



дата, подпись

Карташова О.И.

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления; N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу \_\_\_\_\_

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

**Индекс платежного документа: 605017000516219**

**Р/С 40101810600000010021 в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России**

**БИК: 048209001**

**ИНН: 0562059034**

**КПП: 057201001**

**ОКАТО: 82438000000**

**Получатель: УФК по РД (ГУ МЧС России по РД) Счет № 04031783860**

**КБК: 17711627000010000140**

**УИН 00007204004305062017**

**Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности**

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г. исполнено: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.

Исх. № \_\_\_\_\_

Телефон доверия: 8 22 39-99-99